

**Достижение целевых показателей деятельности концессионера за 2017 год**

1.

Таблица 1

Котельная №3 (г. Горнозаводск, ул. Мира, 27/1)

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
		2017	2017
1. Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4100	5460
2. Нормативный уровень прибыли	%	5	0
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии	р./км	0	0
4. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	р./Гкал/час	1	0
5. Удельный расход топлива	кг у.т./ Гкал	158	176.4
6. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,8	1,8
7. Технологические потери	Гкал	1820	396

Таблица 2

Центральный тепловой пункт (здание бойлерной №6, г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 27-а)

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
		2017	2017
1. Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2500	4190
2. Нормативный уровень прибыли	%	5	0
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии	р./км	0	0
4. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	р./Гкал/час	0	0
5. Удельный расход топлива	кг у.т./ Гкал	165	218,6
6. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/ м2	0,8	0,8
7. Технологические потери	Гкал	1820	507

Таблица 3

Котельная на 20 Гкал, КС «Горнозаводская» ( г.Горнозаводск, северная часть города, за железной дорогой)

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
-------------------------	----------	------	------

		<b>2017</b>	<b>2017</b>
1. Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4800	13270
2. Норматив-ный уровень прибыли	%	5	0
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии	р./км	0	0
4. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	р./Гкал/час	0	8
5. Удельный расход топлива	кг у.т./ Гкал	168	139,3
6. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/ м2	1,6	1,6
7. Технологические потери	Гкал	3820	1160

Таблица 4

Центральный тепловой пункт ТКУ -3000 (г. Горнозаводск, м/р Дружба)

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
		<b>2017</b>	<b>2017</b>
1. Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	600	890

2. Нормативный уровень прибыли	%	5	0
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии	р./км	0	0
4. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	р./Гкал/час	0	0
5. Удельный расход топлива	кг у.т./ Гкал	165	248,5
6. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/ м2	0,4	0,4
7. Технологические потери	Гкал	120	25

2. Размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые осуществлены концессионером:

План	Факт
3,8 млн.руб.	5,3

3. Перечень мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

№ п/п	Наименование объекта	Мероприятия	Срок реализации
1	Котельная №3 ул.Мира 27-1	Замена котла, горелки, насосного оборудования	2017г