



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024

973

№ _____

**О проведении смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории
Горнозаводского городского округа
в 2024 году**

Руководствуясь приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Министерства территориальной безопасности Пермского края от 15 февраля 2024 г. № 10-04-03-15 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципальных образований и организаций в 2024 году», Планом основных мероприятий Горнозаводского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о смотре - конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Горнозаводского городского округа;

1.2. состав комиссии по проведению смотра - конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Горнозаводского городского округа.

2. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края организовать проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Горнозаводского городского округа, с мая по июль текущего года.

Кондакова

D:\картотека\TXT\71763.doc 11

3. Признать утратившим силу постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 05 июля 2023 г. № 1181 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Горнозаводского городского округа в 2023 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Горнозаводского городского округа Пермского края» www.gornozavodskii.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по инфраструктуре.

Глава городского округа -
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

В.В. Лумпов

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2024 год

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Горнозаводского городского округа
Пермского края
от 27.05.2024 № 973

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре - конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Горнозаводского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Горнозаводского городского округа, среди организаций, эксплуатирующих эти сооружения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее - смотр-конкурс).

1.2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют

Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 359 "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями", от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", а также приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", приказ Министерства территориальной безопасности Пермского края от 15 февраля 2024 г. № 10-04-03-15 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципальных образований и организаций в 2024 году».

II. Цели и задачи проведения смотра конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:

2.1.1. оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2.1.2. сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

2.1.3. определения организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (далее - эксплуатирующие организации), имеющих лучшее защитное сооружение.

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:

2.2.1. выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемых;

2.2.2. распространение передового опыта организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

2.2.3. обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению.

III. Порядок проведение смотра - конкурса

3.1. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

3.2. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.

3.3. Срок проведения смотра-конкурса с мая по июль текущего года.

3.4. Комиссией по проведению смотра – конкурса ЗС ГО на территории Горнозаводского городского округа утвержденная настоящим постановлением проверяется состояние и документация всех убежищ, имеющих в городском округе.

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра – конкурса на лучшее содержание ЗС ГО, расположенных на территории округа в 2024 году (далее - оценка) осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

Результаты оценки отражаются в протоколе состояния защитного сооружения гражданской обороны, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО.

3.5. Победители смотра-конкурса ЗС ГО определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в соответствии с настоящим Положением.

3.6. Защитные сооружения, признанные лучшими при проведении смотра - конкурса в Горнозаводском городском округе представляются для участия в краевом смотре - конкурсе.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Горнозаводского городского округа
Пермского края
от 27.05.2024 № 973

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра - конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Горнозаводского городского округа

- | | |
|------------------------------|--|
| Кропачев Алексей Юрьевич | - заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по инфраструктуре, председатель комиссии |
| Зубова Екатерина Ильинична | - заведующий отделом гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Безин Георгий Михайлович | - директор МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского округа» |
| Кондакова Елена Ивановна | - главный специалист отдела гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края |
| Костарева Наталья Витальевна | - начальник ЕДДС Горнозаводского городского округа |

Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе
на лучшее содержание
защитных сооружений
гражданской обороны на
территории Горнозаводского
городского округа

Оценка
состояния защитного сооружения гражданской обороны
при проведении смотра – конкурса
(максимально возможное количество баллов - 3000)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО)	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10(за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее -МЗС), унифицированные защитные секции (далее -УЗС), клапан избыточного давления (далее -КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО)	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)</i>	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)	60(за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60(за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10

Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20(за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	200
<i>Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)</i>	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20(за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10(за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10(по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10(по каждой из систем)
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе
на лучшее содержание
защитных сооружений
гражданской обороны на
территории Горнозаводского
городского округа Пермского края

ПРОТОКОЛ № _____
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс

_____ «__» _____ 2024 г.
населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность) _____

Заместитель председателя комиссии (ФИО, должность) _____

Члены комиссии - (ФИО, должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России _____ инв. № _____

расположенное по адресу:

_____ введено в эксплуатацию

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР ___ чел. (трудоспособного населения ___ чел., нетранспортабельных больных ___ чел.).

В мирное время используется как _____

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
<i>Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа</i>			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		

6	стрелки «Откр», «Закр»		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее- ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее – МЗС), унифицированных защитных секций (далее – УЗС), клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	проведение планово-предупредительного ремонта		
<i>Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)</i>			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения гражданской обороны		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		

29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее –ДЭС)		
30	инструкция попротивопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
<i>Связь</i>			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
<i>Обслуживание</i>			
39	список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов согласно норм оснащения		
<i>Фильтровентиляция</i>			
44	дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее –ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздуховодов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	Фильтры ячеистые противопыльные (далее-ФЯРы или ФЯПы)		
55	тягонапоромер		

56	Нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее –ФВО) в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм. Вод. Столба). График, акт проверки исправности		
<i>Электроснабжение</i>			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
<i>ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)</i>			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток – вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<i>Водоснабжение</i>			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
<i>Канализация</i>			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	задвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную		

